

Manual de Instalación

Caja medidor de energía

INDICACIONES PARA EL USO CORRECTO DEL PRODUCTO

- La instalación debe ser realizada por personal calificado.
- Use equipo de protección personal (guantes, lentes, casco).
- Antes de instalar, revisar siempre la normatividad correspondiente al producto.

DATOS TÉCNICOS

- Caja para alojar medidores de energía.
- Tensión nominal: 120/240 VAC
- Rango temperatura ambiente: -20°C a + 60°C.
- IK Opción 1: Caja 09, tapa 10.
- IK Opción 2: Caja y tapa 10.



CONSERVACIÓN

- Guardar las cajas en un lugar seco y ventilado.
- Conservar las cajas en su empaque original hasta el momento de su instalación.
- Evitar exposición directa a rayos UV o luz solar prolongada, ya que puede degradar el policarbonato.
- Evitar el contacto con solventes, aceites, combustibles o productos químicos que puedan afectar el material.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Confirmar que la caja para medidor sea el tipo y capacidad adecuada para el servicio eléctrico.
- Revisar que no presente fisuras, deformaciones o daños.
- Instalar la caja en un lugar visible y de fácil acceso para inspección y lectura del medidor.
- Verificar que el sistema se encuentre apagado al momento de la instalación.

MANTENIMIENTO

- Revisar que la caja del medidor no esté rota, abierta o deteriorada.
- Verificar que la tapa cierre bien y tenga su sello de seguridad.
- Comprobar que no haya humedad, polvo excesivo o presencia de insectos.
- Limpiar la caja solo por fuera con un paño seco o ligeramente húmedo.
- Retirar polvo, telarañas o suciedad acumulada.
- No usar agua directamente ni productos químicos dentro de la caja.